

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ KANALIZACI A NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ MĚSTA DEŠTNÁ

Vlastník a provozovatel - Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník připojené nemovitosti, není-li dohodnuto jinak, a stává se tak jejím vlastníkem.

1. Gravitační přípojka = vlastník připojené nemovitosti
2. Tlaková přípojka = pouze tam, kde není možné zřídit gravitační přípojku

Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě (pouze ve výjimečných případech) i srážkových vod, ze stavby nebo pozemku až k připojení na kanalizační přípojku.

Dle zákona č. 274/2001 v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích) stanovuje město Deštná pro kanalizační přípojky a pro vnitřní kanalizace tyto technické požadavky:

- Vlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit nemovitost na kanalizaci nebo realizovat úpravy na stávající přípojce, či stávající vnitřní kanalizaci, musí předložit městu Deštná projektovou dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjádření. Bez kladného vyjádření města Deštná nelze dotčenou kanalizační přípojku realizovat.

Projektová dokumentace na kanalizační přípojku nebo její úpravy a na vnitřní kanalizaci nebo její úpravy musí obsahovat tyto náležitosti:

- Technickou zprávu.
- Výpočet produkce splaškových odpadních vod.
- Přehlednou situaci, včetně zakresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či souběhu.
- Půdorys včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a zakreslení revizních kanalizačních šachet, čistících kusů a případných ostatních objektů (zpětné klapky, odlučovače, lapače atd.).
- Podélný profil kanalizační přípojky s kótováním a s vyznačením úrovně podzemních podlaží a úrovně přilehlého odvodňovaného terénu.
- Stavební výkres revizní kanalizační šachty.
- Dešťové vody budou likvidovány v souladu s vyhláškou 501/2006 § 20, bod 5 a zákonem o vodách 254/2001Sb ve znění pozdějších předpisů.

Projekční řešení kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace musí respektovat tyto požadavky:

- Každá nemovitost musí mít jednu samostatnou přípojku (v případě oddílné splaškové a dešťové kanalizace, jednu splaškovou a jednu dešťovou kanalizační přípojku). Jiné řešení je možné pouze po odsouhlasení s provozovatelem kanalizace.
- Při návrhu a realizaci kanalizační přípojky jsou vlastníci připojených pozemků povinni, nestanoví-li právní předpis jinak, zajistit péči o tyto pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční činnosti krajiny.
- Je-li v lokalitě vybudován systém oddílné kanalizace (splašková a dešťová kanalizace) musí napojované přípojky toto rozdělení respektovat. Kanalizační přípojku do kanalizace pro veřejnou potřebu není dovoleno odvádět povrchové nebo podzemní vody (balastní vody).

- Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity určené Kanalizačním řádem Deštná.
- V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
- Území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy na obě strany nesmí být zastavěné, ani osázené stromy. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele kanalizace.
- Minimální odstupové vzdálenosti od ostatních sítí musí splňovat normu ČSN 73 6005.
- Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednom sklonu (minimální sklon pro přípojky DN 150 je 2% a pro přípojky DN 200 1%), v přímém směru a kolmá na stoku.
- Napojení kanalizační přípojky proti toku vody v kanalizační přípojce je nepřístupné.
- Napojení kanalizační přípojky profilu DN 150 a DN 200 do kanalizační stoky musí být mimo vstupní šachty.
- Směrová trasa kanalizační přípojky od napojení na kanalizační stoku po revizní šachtu musí být přímá bez ohybů a lomů.
- Minimální vnitřní profil kanalizační přípojky je DN 150.
- Potrubí musí být uloženo do nezámrné hloubky, dle určení projektanta přípojky.
- Na ležaté domovní kanalizaci musí být umístěna revizní šachta (minimální dimenze 400 mm) nebo osazen čistící kus umožňující v případě akutní potřeby bezproblémové pročištění veřejné i domovní části kanalizační přípojky tlakovou vodou. Šachtu nebo čistící kus je třeba umístit na pozemku investora a to co nejbližší k hranici pozemku (do 2 m od hranice pozemku) nebo k obvodové zdi (tvoří-li tato hranici pozemku).
- Na systému dešťové vnitřní kanalizace musí být osazeny lapače střešních splavenin.
- Zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzduť ve stoce, na kterou je nemovitost připojena, nesmí umožňovat zaplavení budovy zpětnou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením (zpětná klapka).
- Materiál použitý na výstavbu kanalizační přípojky musí být vodotěsný a odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Použitý materiál musí být doložen atesty v českém jazyce. Pro nové budované kanalizační přípojky bude použit vhodný materiál např. různé druhy plastu (PVC, PE, PP). Nevhodný materiál je beton a ocel.
- Ochranná pásma kanalizace pro veřejnou potřebu jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu.
 - U kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m
 - U kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m
 - U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1 m.
 V ochranném pásmu kanalizační stoky lze provádět zemní práce, umisťovat stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka kanalizace, popř. provozovatele.

Tlakové kanalizační přípojky

- Tlakové kanalizační přípojky pořizované z dotací zůstávají v majetku města Deštná.
- Na uložení přípojky a čerpací šachty v pozemcích majitelů nemovitostí je zřízeno věčné břemeno.
- Do tlakové kanalizace nesmí být v žádném případě připojena dešťová kanalizace.

- Majitel nemovitosti hradí v plné výši elektrickou energii a stará se o bezproblémový provoz celé čerpací sestavy (pravidelné čištění spínacích čidel – oplach vodou).

Vzhledem k tomu, že město Deštná nevlastní žádné podrobné plány uložení starých kanalizací, vytyčení tras probíhá pouze orientačně.

Podmínkou připojení je uzavření smluvního vztahu s vlastníkem (provozovatelem) městem Deštná.

Schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva města Deštná konaném dne 26.6.2017.
Usnesení číslo 35/17/28.



.....
David Šásek, DiS.
Starosta města Deštná

MĚSTO DEŠTNÁ
378 25 Deštná ©